

No : C-23-2610-R0
Müşteri : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İmalatçı : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ürün Tanımı : BOŞ MAHFAZALAR
Teknik Veri : IP4X, IP66, IK10
Test Standardı : TS EN IEC 62208:2023
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : İşaretleme, Statik Yükler, Kaldırma Düzeni, Mekanik Çalışma, Metal Ek Parçaların Eksenel Yüklerinin Doğrulanması, Dış Mekanik Darbelere Karşı Koruma, Koruma Derecesi, Yalıtkan Malzemelerin Doğrulanması, Sınıf I Mahfazanın Açıkta Kalan İletken Parçaları ile Koruyucu Devre Arasında Etkin Toprak Sürekliliği, Mor Ötesi Işımaya Karşı Dayanıklılık Deneyi (UV), Korozyona Karşı Dayanıklılık, Isıl Güç Kaybı Yeteneği

Test Rapor Numarası : 23-2610-R0-N0-1

Sertifika Tarihi : 09.01.2023

Deney Sorumlusu

Cem AKDOĞAN

Bölüm Müdürü

Ata Gürül ARSLANI



Sertifika detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code